

Срок действия паспорта
до « 03 » 20 20 г.

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. № _____



СОГЛАСОВАНО
Начальник З-отделения отдела
в г. Хасавюрте
УФСБ России
по Республике Дагестан
А. С. Магомедов
(подпись)
«03» 03 2020 г.



СОГЛАСОВАНО
Начальник ОНД и ПР № 6
по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам
подполковник вн. службы
Р. М. Ахмедов
(подпись)
«03» 03 2020 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Солнышко»
наименование объекта (территории)

с. Чапаево
2020г.

имеется наружное и внутреннее освещение ;

е) наличие системы видеонаблюдения
(марка, количество)

имеются 9 камер видеонаблюдения РVI .

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств - в здании 1 пост сторожа

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)13 эвакуационных выходов из здания детского сада, 2 выхода из территории ДОУ для эвакуации людей, 1 выезд из территории ДОУ для транспортных средств. ;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
отсутствуют

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) - 2 охранника из штата сотрудников ДОУ.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Пожарная сигнализация «Гранит-24», тревожная кнопка «Тандем – 2М» ;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

не имеется

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Пожарная сигнализация «Гранит-24», тревожная кнопка «Тандем – 2М»

;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

щит первичных средств пожаротушения- 3 шт., огнетушители

углекислотные ОУ-5-15шт. 5 пожарных

рукава

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

По результатам обследования и в соответствии с подпунктом «в» пункта 13 части II Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации , и формы паспорта

безопасности этих объектов (территорий) МКДОУ «Детский сад «Солнышко» присваивается III категория опасности.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта и в соответствии с пунктами 24 и 25 настоящего Постановления необходимо проводить следующие мероприятия:

- а) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
- б) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;
- в) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- г) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
- д) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
- е) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- ж) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
- з) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- и) организация взаимодействия территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).
- к) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск

национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны Федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- л) оборудования основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);
- м) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями;

н) Устранить недостатки, выявленные надзорным органом ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам:

- Наружные пожарные лестницы не подвергнуты эксплуатационным испытаниям с составлением соответствующего акта испытаний (не реже 1 раза в 5 лет);

- Ширина выхода менее 1.20м;

- Приемно-контрольное устройство расположено в не защищенном от несанкционированного доступа месте;

- В помещении пищеблока и кладовой отсутствует огнеупорная дверь (отсутствуют документы, сертификаты, подтверждающие предел огнестойкости);

- Отсутствует система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (голосовое оповещение);

- Система и средства противопожарной защиты в здании (автоматическая пожарная сигнализация) находятся в неисправном состоянии, а также не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты с оформлением соответствующего акта проверки;

- Отсутствует ограждение по всему периметру кровли;

- Линии электропередач пресекаются с линиями АУПС;

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Председатель комиссии:

Исаев
(подпись)

О. Ю. Исмаилова

(ф.и.о.)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575818

Владелец Исмаилова Оксана Юсуповна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022